

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όνομα Μονάδας:	ALDIANA
Κατηγορία:	Ξενοδοχείο
Τάξη:	4 αστέρων
Website:	www.zypern.aldiana.com
Διεύθυνση:	Αλαμινός Λάρνακα

Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ

1	Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		
	1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ;	ΟΧΙ
	1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	ΔΕ
	1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	ΔΕ
	1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	ΝΑΙ
	1.5	Το δάπεδο είναι με υλικό σταθερό; (όχι χαλίκια)	ΝΑΙ
2	Είσοδος		
	2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	ΝΑΙ
	2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	1
	2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	ΟΧΙ
	2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	ΝΑΙ
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	1μ
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας	14%
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΟΧΙ
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	ΝΑΙ
3	Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος		
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	ΝΑΙ
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	ΝΑΙ
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;	ΟΧΙ
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;	ΟΧΙ
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	ΝΑΙ
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;	ΟΧΙ
4	Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος		
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	ΟΧΙ
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	ΔΕ
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	ΔΕ
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;	ΔΕ
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΔΕ
	4.1.5	Ποια η κλίση της ράμπας;	ΔΕ
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;	ΝΑΙ
	4.3	Υπάρχουν στους χώρους εστίασης κατάλληλα τραπέζια;	ΝΑΙ
5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
	5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ ;	ΝΑΙ
	5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις;	193X193
	5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	ΝΑΙ
	5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;	ΟΧΙ
	5.4.1	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	ΟΧΙ
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	ΟΧΙ
	5.5	Ο νιπτήρας έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του ΑμεΑ;	ΝΑΙ

6	Ανελκυστήρας	
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις;	180X96
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας;	96
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;	ΟΧΙ
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας:	
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ =	4
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;	ΝΑΙ
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;	ΝΑΙ
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)	98εκ
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;	ΝΑΙ
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μX1,50μ;	ΝΑΙ
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;	ΝΑΙ
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;	ΝΑΙ
8.9	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;	ΝΑΙ
8.10	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος	
8.10.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	83εκ
8.10.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	ΟΧΙ
8.10.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;	ΝΑΙ
8.10.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής;	216X281
8.10.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	ΝΑΙ
8.10.6	Υπάρχει κουδούνι κλίσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;	ΟΧΙ
8.10.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	25εκ
8.10.8	Χειρολαβές λεκάνης	
i	Οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	ΝΑΙ
i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	ΝΑΙ
ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;	ΟΧΙ
8.10.9	Νιπτήρας	
i	Έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του χρήστη;	ΝΑΙ
ii	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	ΝΑΙ
8.10.6	Ντους/ μπανιέρα	
i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	ΝΑΙ
ii	Έχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους;	ΝΑΙ
iii	Υπάρχουν χειρολαβές;	ΝΑΙ
v	Υπάρχει μπανιέρα;	ΟΧΙ
vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;	ΔΕ
vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;	ΔΕ

Παρατηρήσεις: