

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όνομα Μονάδας:	ΑΜΒΕΛΙΚΟΣ
Κατηγορία:	Παραδοσιακή Οικοδομή-Ξενοδοχείο
Τάξη:	Παραδοσιακή Οικοδομή-Ξενοδοχείου
Website:	www.ambelikos.com
Διεύθυνση:	Ποταμίτισσα Λεμεσός

Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ

1	Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		
	1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ;	7
	1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	ΝΑΙ
	1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	ΟΧΙ
	1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	ΝΑΙ
	1.5	Το δάπεδο είναι με υλικό σταθερό; (όχι χαλίκια)	ΝΑΙ
2	Είσοδος		
	2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	ΝΑΙ
	2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	23
	2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	ΝΑΙ
	2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο; (Υπάρχουν 2 πλατφόρμες για μεταφορά ΑμεΑ)	ΔΕ
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	ΔΕ
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας;	ΔΕ
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΔΕ
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	ΝΑΙ
3	Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος		
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	ΝΑΙ
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου; (Στο μεσαίο επίπεδο)	ΝΑΙ
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;	ΟΧΙ
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή;	ΟΧΙ
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	ΔΕ
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκάθισμα για χρήση επί της παραλίας;	ΔΕ
4	Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος		
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	ΟΧΙ
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	ΔΕ
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	ΝΑΙ*
	4.1.3	Ποιο το μήκος της; (Υπάρχουν 2 πλατφόρμες για μεταφορά ΑμεΑ) *	
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΔΕ
	4.1.5	Ποια η κλίση της ράμπας;	ΔΕ
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;	ΟΧΙ
	4.3	Υπάρχουν στους χώρους εστίασης κατάλληλα τραπέζια;	ΝΑΙ
5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
	5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ ;	ΝΑΙ
	5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις;	250X190
	5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	ΝΑΙ
	5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;	ΟΧΙ*
	5.4.1	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	ΟΧΙ*
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	ΟΧΙ*
	5.5	Ο νιπτήρας έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του ΑμεΑ;	ΝΑΙ

6	Ανεγκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις;		ΔΕ
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας;		ΔΕ
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		ΟΧΙ
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας:		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ =		1
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ; (80εκ)		ΟΧΙ
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		ΝΑΙ
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1.8μ
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		ΟΧΙ
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μΧ1,50μ;		ΝΑΙ
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		ΝΑΙ
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;		ΟΧΙ
8.9	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		ΝΑΙ
8.10	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος		
8.10.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)		100εκ
8.10.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;		ΝΑΙ
8.10.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		ΝΑΙ
8.10.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής;		260Χ185
8.10.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;		ΝΑΙ
8.10.6	Υπάρχει κουδούνι κλίσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		ΟΧΙ
8.10.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;		2μ
8.10.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i Οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;		ΟΧΙ*
	i Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;		ΟΧΙ*
	ii Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;		ΟΧΙ*
8.10.9	Νιπτήρας		
	i Έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του χρήστη;		ΝΑΙ
	ii Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;		ΝΑΙ
8.10.6	Ντους/ μπανιέρα		
	i Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο; (Υψομετρική διαφορά 10 εκ)		ΟΧΙ
	ii Έχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους;		ΟΧΙ
	iii Υπάρχουν χειρολαβές;		ΝΑΙ
	v Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
	vi Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		ΔΕ
	vii Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		ΔΕ

Παρατηρήσεις:

* Στα Κοινόχρηστα αποχωρητήρια και στον χώρο υγιεινής υπνοδωματίου για ΑμεΑ υπάρχει ειδικό κάθισμα με χειρολαβές.