

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	ADAMS BEACH		
Κατηγορία:	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ		
Τάξη:	5*		
Website:	www.adams.com.cy		
Διεύθυνση:	Λεωφόρος Νησί, Αγία Νάπτα		
Ημερομηνία Ελέγχου:	12/5/17		
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ			
1	Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	2	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	NAI	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	NAI	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	NAI	
	Παρατηρήσεις: - Οι διαστάσεις χώρων ΑμεΑ είναι: 3μ x 6μ		
2	Είσοδος		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	3	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;		OXI
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	3,30μ
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	16%
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	OXI
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	OXI

Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Στη ράμπα εισόδου δεν υπάρχει χειρολισθήρας αλλά τοιχαράκι. - Το δάπεδο είναι μαρμάρινο. 				
3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος				
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	OXI	
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	NAI	
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	NAI	
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		OXI
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;	NAI	
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	NAI	
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;		OXI
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;		OXI
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η πρόσβαση στις κύριες διαδρομές εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου γίνεται μέσω ράμπας (υπάρχουν 2 μήκους 10,5μ) με κλίση 10%. - Η πρόσβαση στη παραλία είναι εφικτή μέχρι την άμμο. 				
4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος				
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	NAI	
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;		4
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	NAI	
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;		4μ
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;		OXI
	4.1.5	Της η κλίση της ράμπας;		20%
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;		OXI
	4.3	Χώρος Εστίασης	NAI	
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;		0,75μ
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;		OXI
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Αντί χειρολισθήρα στη ράμπα, υπάρχει γυαλί - Υπάρχει δυνατότητα check-in και στο guest relations desk στον χώρο υποδοχής. 				

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		NAI
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		2,30 x 2,00μ
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)		OXI
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		NAI
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	OXI
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	NAI
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		NAI
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ		0,70μ
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);		NAI
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η θύρα εισόδου ανοίγει εσωτερικά. - Εντός του συγκροτήματος κοινόχρηστων W/C, η θύρα είναι 0,95μ. - Η χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 0,50μ. 			
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		1,20x1,90μ
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		0,92μ
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η μονάδα διαθέτει συνολικά 4 ανελκυστήρες πελατών. Οι δύο έχουν τις μετρήσεις που αναφέρονται πιο πάνω. Οι άλλοι δύο έχουν διάσταση θύρας 0,81μ και οι εσωτερικές τους διαστάσεις είναι 130x160μ. 			
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		NAI
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Ο προθάλαμος διαδρόμων είναι επενδυμένος με μάρμαρο. 			
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 551		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		6
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		NAI
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		OXI
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1,43μ
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		OXI

8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μX1,50μ;		NAI	
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;			OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; 0,03μ	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	0,90μ	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	NAI	
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	3,00 x 2,80μ	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	NAI	
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	0,53μ	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;		OXI
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI	
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;		OXI
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
=	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,64μ	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	NAI	
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI Ύψος; 0,48μ		OXI
	iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;	NAI	

			Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ	Ύψος;	
		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		ΝΑΙ
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		Δ/Ε
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;		ΟΧΙ
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

- Εκτός από τα 6 διαμορφωμένα δωμάτια για ΑμεΑ, η μονάδα διαθέτει και 95 δωμάτια με ντουζιέρα.
- Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει πλάτος 1,03μ και ανοίγει εσωτερικά.
- Το ερμάρι δωματίου διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,67μ
- Η μονάδα διαθέτει ακουστική σήμανση μόνο στους διαδρόμους.
- Το κρεβάτι είναι ψηλό.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Χάρη Γεωργίου.