


## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	ΑΚΤΕΑ BEACH		
Κατηγορία:	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ		
Τάξη:	Α'		
Website:	www.akteabeach.com		
Διεύθυνση:	Νεόφυτου Πούλλου 10, Αγία Νάπα		
Ημερομηνία Ελέγχου:	28/4/17		
<b>Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ</b>			
1	<b>Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ</b>		
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	2	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	ΝΑΙ	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / <del>σήμανση επιδαπέδια</del> );	ΝΑΙ	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	ΝΑΙ	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	ΝΑΙ	
	<b>Παρατηρήσεις:</b> - Οι διαστάσεις χώρων ΑμεΑ είναι: 2,50μ x 5,80μ		
2	<b>Είσοδος</b>		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	ΝΑΙ	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	3	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;		ΟΧΙ
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	ΝΑΙ	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	Δες σχεδιάγραμμα
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	11%
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΟΧΙ
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	ΝΑΙ

**Παρατηρήσεις:**

- Η σύνδεση με του χώρου στάθμευσης με την είσοδο γίνεται μέσω ράμπας κλίσης 11%:



<b>3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος</b>				
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	OXI	
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	ΝΑΙ	
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ	
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		OXI
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;		OXI
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;		OXI
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;		OXI
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;		OXI
<b>Παρατηρήσεις:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η πρόσβαση από τον εξωτερικό χώρο προς τα διαμερίσματα ΑμεΑ γίνεται μέσω ράμπας μήκους 2,35μ και πλάτους 3,20μ κλίσης 15% και μίας δεύτερης μήκους 6,00μ με κλίση 3%.</li> <li>- Υπάρχει εξωτερικό ντους μη προσβάσιμο.</li> </ul>				
<b>4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος</b>				
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;		OXI
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;		Δ/Ε
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;		OXI
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;		Δ/Ε
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;		Δ/Ε
	4.1.5	Της η κλίση της ράμπας;		Δ/Ε
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;		OXI
	4.3	Χώρος Εστίασης	ΝΑΙ	
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;		0,73μ
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;		OXI

	<b>Παρατηρήσεις:</b>		
5	<b>Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ</b>		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;	NAI	
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)	2,25 x 2,00μ	
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)	NAI	
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;	NAI	
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	Δ/Ε
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθήμενο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	NAI
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ	0,70μ	
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Υπάρχουν δύο χώροι υγιεινής, ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες, εντός των συγκροτημάτων κοινόχρηστων W/C στον χώρο του ΣΠΑ (υπόγειο) – πρόσβαση μέσω ανελκυστήρα ή μέσω των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων.</li> <li>- Η θύρα κοινόχρηστων χώρων υγιεινής έχει άνοιγμα 0,92μ και ανοίγει προς τα έξω.</li> </ul>		
6	<b>Ανελκυστήρας</b>		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)	1,20x1,05μ	
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)	0,81μ	
	<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Υπάρχουν δύο κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής ΑμεΑ, ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες.</li> <li>- Η χρήση ανελκυστήρα δεν είναι απαραίτητη για τη πρόσβαση στα διαμερίσματα. Εξυπηρετεί τη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, την αίθουσα συνεδριάσεων και την εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή.</li> </ul>		
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;	Δ/Ε	
	<b>Παρατηρήσεις:</b>		
8	<b>Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 1301</b>		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ	6	
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;	NAI	

8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		NAI	
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1,80μ	
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;			OXI
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μΧ1,50μ;		Δες παρατηρήσεις	
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		Δες παρατηρήσεις	
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;			OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; 0,04μ	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	0,86μ	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	NAI	
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	2,20 x 2,00μ	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	NAI	
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	0,33μ	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;		OXI
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;		OXI
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 <sup>η</sup> ανακλινόμενη χειρολαβή;	Δ/Ε	
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
=	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,70μ	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	NAI	
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να		OXI

			σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ Ύψος; 0,48μ		
		iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ Ύψος;	ΝΑΙ	
		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		ΟΧΙ
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;	ΝΑΙ	
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		ΟΧΙ
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;		ΟΧΙ
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

**Παρατηρήσεις:**

- Υπάρχουν συνολικά 6 διαμερίσματα ΑμεΑ – 4 ενός υπνοδωματίου και 2 στούντιο.
- Το ερμάρι διαμερίσματος διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,43μ
- Η θύρα εισόδου του διαμερίσματος έχει πλάτος 0,87μ.
- Η περιστροφή τροχοκαθίσματος είναι άνετη μόνο στο καθιστικό και όχι στο υπνοδωμάτιο.
- Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού μόνο έξω από τα διαμερίσματα.
- Μεταξύ εισόδου διαμερίσματος και εξωτερικού χώρου (προθαλάμου/ εισόδου), υπάρχει υψομετρική διαφορά 0,03μ.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Πανίκου Παντελή.