

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				
Όνομα Μονάδας:	EURONAPA			
Κατηγορία:	ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ			
Τάξη:	Α'			
Website:	www.euronapahotel.com			
Διεύθυνση:	Τζον Κέννετυ 6, Αγία Νάπα			
Ημερομηνία Ελέγχου:	25/10/17			
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ				
1 Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ				
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	2		
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;		OXI	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια);	NAI		
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI		
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	NAI		
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none">- Οι διαστάσεις χώρων στάθμευσης ΑμεΑ είναι: 3,00μ x 5,00μ και 3,30μ x 5,00μ.- Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ βρίσκονται μακριά από τους κοινόχρηστους χώρους και τα διαμορφωμένα διαμερίσματα ΑμεΑ.				
2 Είσοδος				
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI		
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	Δ/Ε		
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;		OXI	
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI		
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	10,50μ.	
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	4%	
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;		OXI
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	NAI	

	Παρατηρήσεις: - Στην είσοδο υπάρχει ράμπα με μήκος 10,50μ, πλάτος 3,28μ και κλίση 4%.			
3	Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;		OXI
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	NAI	
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	NAI	
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		OXI
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;		OXI
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;		OXI
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;		OXI
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;		OXI
	Παρατηρήσεις: - Από το lobby προς τη κολυμβητική δεξαμενή και συγκροτήματα διαμερισμάτων υπάρχει ράμπα μήκους 2,73 + 6,75. Μεταξύ τους υπάρχει πλατύσκαλο 1,80μ. - Σε κάθε μπλοκ διαμερισμάτων υπάρχει ράμπα με κλίση 2,5%. - Το ντους κολυμβητικής δεξαμενής έχει σκαλί 0,09μ. Από τη κολυμβητική δεξαμενή προς το ντους υπάρχει επιπλέον σκαλί 0,13μ.			
4	Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;		OXI
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	Δ/Ε	
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;		OXI
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;	Δ/Ε	
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	Δ/Ε	
	4.1.5	Της η κλίση της ράμπας;	Δ/Ε	
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;		OXI
	4.3	Χώρος Εστίασης	NAI	
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;	0,74μ	
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;		OXI
	Παρατηρήσεις: - Η βάση τραπεζιών είναι τετράγωνη και δεν επιτρέπει σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα.			

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		NAI
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		1,98 x 1,95μ
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)		NAI
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		NAI
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	NAI
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		NAI
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ		0,60μ
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);		OXI
	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Υπάρχουν 2 κοινόχρηστα W/C ΑμεΑ (1 στο κυρίως κτήριο και ένα στο εστιατόριο Robinson's). - Ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ εστιατορίου Robinson's έχει διαστάσεις 2,50μ x 3,70μ και διαθέτει χειρολαβές. - Η θύρα κοινόχρηστων χώρων υγιεινής έχει άνοιγμα 0,95μ και ανοίγει προς τα έξω. 		
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		Δ/Ε
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		Δ/Ε
	Παρατηρήσεις:		
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		OXI
	Παρατηρήσεις:		
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 228		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		2
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		NAI
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		NAI
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1,20μ
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		OXI

8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μΧ1,50μ;		NAI	
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		NAI	
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;			OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; OXI		Ύψος; Δ/Ε	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	0,94μ	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;		OXI
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	2,10 x 1,60μ	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;		OXI
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	0,50μ	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI	
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI	
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;	Δ/Ε	
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
=	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,65μ	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;		OXI
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI Ύψος; 0,48μ		OXI
	iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;		OXI

			Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ	Ύψος; Δ/Ε	
		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		ΝΑΙ
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		Δ/Ε
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;		ΟΧΙ
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για καθέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

- Η θύρα εισόδου του διαμερίσματος έχει πλάτος 0,95μ.
- Χωρίς βοήθεια από άλλο άτομο, το άνοιγμα της θύρας μπαλκονιού, είναι δύσκολο.
- Η θύρα εισόδου χώρου υγιεινής του διαμερίσματος ανοίγει εσωτερικά.
- Μεταξύ ντους και δαπέδου, υπάρχει σκαλί 0,04μ.
- Το ερμάρι διαμερίσματος διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,67μ.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Κύπρου Παναγίδη.