

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όνομα Μονάδας:	FOUR SEASONS
Κατηγορία:	Ξενοδοχείο
Τάξη:	5 αστέρων
Website:	www.fourseasons.com.cy
Διεύθυνση:	Άγιος Τύχωνας Λεμεσός

Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ

1 Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		2
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ;	NAI
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	NAI
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	NAI
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI
1.5	Το δάπεδο είναι με υλικό σταθερό; (όχι χαλίκια)	NAI
2 Είσοδος		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	1
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	OXI
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI
2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	1.8μ
2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας	7%
2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	OXI
2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	NAI
3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος		
3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	NAI
3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	NAI
3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	NAI
3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;	OXI
3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;	OXI
3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	NAI
3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;	OXI
4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος		
4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	OXI
4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	ΔΕ
4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	ΔΕ
4.1.3	Ποιο το μήκος της;	ΔΕ
4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΔΕ
4.1.5	Ποια η κλίση της ράμπας;	ΔΕ
4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;	OXI
4.3	Υπάρχουν στους χώρους εστίασης κατάλληλα τραπέζια;	NAI
5 Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ ; (Όχι για άτομο σε τροχοκάθισμα)	NAI
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις;	140X170
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	OXI
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;	NAI
5.4.1	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	OXI
5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI
5.5	Ο νιπτήρας έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του ΑμεΑ;	OXI

6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις;		140X130
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας;		80
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		ΝΑΙ
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας:		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ =		3
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		ΝΑΙ
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		ΝΑΙ
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		98 / 110
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		ΝΑΙ
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μX1,50μ;		ΝΑΙ
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		ΝΑΙ
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;		ΟΧΙ
8.9	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		ΟΧΙ
8.10	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος		
8.10.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)		90εκ
8.10.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;		ΝΑΙ
8.10.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		ΟΧΙ
8.10.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής;		360X200
8.10.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;		ΟΧΙ
8.10.6	Υπάρχει κουδούνι κλίσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		ΟΧΙ
8.10.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;		40εκ
8.10.8	Χειρολαβές λεκάνης		
i	Οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;		ΝΑΙ
i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;		ΝΑΙ
ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;		ΔΕ
8.10.9	Νιπτήρας		
i	Έχει στο κάτω μέρος ελεύθερο ύψος 65 εκατοστών για τα πόδια του χρήστη;	(62εκ)	ΟΧΙ
ii	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;		ΟΧΙ
8.10.6	Ντους/ μπανιέρα		
i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;		ΝΑΙ
ii	Έχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους;		ΝΑΙ
iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		ΟΧΙ
v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΝΑΙ
vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		ΝΑΙ
vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		ΟΧΙ

Παρατηρήσεις: