

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	HILTON CYPRUS		
Κατηγορία:	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ		
Τάξη:	5*		
Website:	www.hilton.com.cy		
Διεύθυνση:	Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 1077 Λευκωσία		
Ημερομηνία Ελέγχου:	27/3/17		
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ			
1	Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	6 + 1	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	ΝΑΙ	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	ΝΑΙ	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	ΝΑΙ	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	ΝΑΙ	
Παρατηρήσεις: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 ΧΩΡΟΣ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>6 ΧΩΡΟΙ</p> </div> </div>			
2	Είσοδος		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	ΝΑΙ	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	Δ/Ε	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	Δ/Ε	
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	ΝΑΙ	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	3,2μ
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	8,3%
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	ΟΧΙ
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	ΝΑΙ

	Παρατηρήσεις:			
3	Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	ΝΑΙ	3
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	ΝΑΙ	
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ	
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		ΟΧΙ
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;	ΝΑΙ	
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	Δ/Ε	
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;	Δ/Ε	
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;	Δ/Ε	
	Παρατηρήσεις: - Στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής υπάρχει μία ράμπα μήκους 3.6μ., πλάτους 1.30μ., με κλίση 8,8% και ακόμα μία μήκους 3.8μ., πλάτους 3.35μ., με κλίση 8,6%			
4	Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος			
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	ΝΑΙ	
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;		2
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;		ΟΧΙ
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;	Δ/Ε	
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	Δ/Ε	
	4.1.5	Ποιά η κλίση της ράμπας;	Δ/Ε	
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;		ΟΧΙ
	4.3	Χώρος Εστίασης	ΝΑΙ	
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;		ΟΧΙ
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;	71εκ.	
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;		ΟΧΙ
	Παρατηρήσεις: - Τα τραπέζια στην αίθουσα εστίασης διαθέτουν πόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο με τροχοκάθισμα να πλησιάσει το τραπέζι άνετα. - Το hot display είναι σε μεγάλο ύψος – μη προσβάσιμο. - Το display τυριών και κρύνων εδεσμάτων είναι σε χαμηλό ύψος.			

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		ΝΑΙ
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		2μ. x 2μ.
5.3	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι ευρεία; Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει.		ΝΑΙ
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		ΟΧΙ
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	Δ/Ε
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχοκάθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	ΝΑΙ
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		ΝΑΙ
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		ΟΧΙ
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; Ελάχιστο 70εκ		70εκ.
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);		ΝΑΙ
Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Το άνοιγμα θύρας κοινόχρηστου W/C ΑμεΑ είναι 94εκ. - Υπάρχει μόνο μία κινητή χειρολαβή. - Η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση 30εκ. από τον πλαϊνό τοίχο. 			
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		1.65x1.48εκ.
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		90εκ.
Παρατηρήσεις:			
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		ΝΑΙ
Παρατηρήσεις:			
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 315		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		2
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		ΝΑΙ
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		ΝΑΙ
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		1.45εκ.
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		ΝΑΙ
8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μX1,50μ;		ΝΑΙ

8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		NAI	
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;		NAI	
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;		NAI	
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	I
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; Υπάρχει ράμπα	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	92εκ.	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι εσωτερική ; Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει.	NAI	
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	2.86x1.85 με ντους	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	NAI	
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;	NAI	
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	63εκ. και 29εκ.	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI	
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI	
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;		OXI
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	69εκ.	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	NAI	
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; Ύψος;	NAI	
	iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;	NAI	
		Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI	Ύψος;	50εκ

		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;	ΝΑΙ	
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;	Δ/Ε	
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;	Δ/Ε	
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;		ΟΧΙ
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

- Το ξενοδοχείο διαθέτει 2 δωμάτια φιλικά για ΑμεΑ με αρ. θυρών 315 και 302. Το δωμάτιο 302 είναι μικρότερο από το 315 που περιγράφεται πιο πάνω.
- Η θύρα εισόδου δωματίου έχει άνοιγμα 92εκ.
- Το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου είναι 1,45μ.
- Η ράγα για κρέμασμα ενδυμάτων εντός του ερμαριού είναι σε ύψος 74εκ.
- Όλες οι χειρολαβές λεκάνης είναι σταθερές.
- Το ξενοδοχείο διαθέτει καρέκλα μπάνιου.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία της κ. Έλενας Ζαχαρίου.