

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	NISSIANA		
Κατηγορία:	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ		
Τάξη:	3*		
Website:	www.nissianahotel.com		
Διεύθυνση:	Λεωφ. Νησί 98, Αγία Νάπα		
Ημερομηνία Ελέγχου:	25/10/17		
<b>Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ</b>			
1	<b>Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ</b>		
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	2	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	ΝΑΙ	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)	ΝΑΙ	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	ΝΑΙ	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	ΝΑΙ	
	<b>Παρατηρήσεις:</b> - Οι διαστάσεις χώρων ΑμεΑ είναι: 4,30μ x 2,55μ.		
2	<b>Είσοδος</b>		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	ΝΑΙ	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	Δ/Ε	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	Δ/Ε	
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	Δ/Ε	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	Δ/Ε
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	Δ/Ε
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	Δ/Ε
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	ΝΑΙ

	<b>Παρατηρήσεις:</b>			
<b>3</b>	<b>Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος</b>			
	<b>3.1</b>	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;		OXI
	<b>3.2</b>	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	ΝΑΙ	
	<b>3.3</b>	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	ΝΑΙ	
	<b>3.4</b>	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;		OXI
	<b>3.5</b>	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;		OXI
	<b>3.6</b>	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;	Δ/Ε	
	<b>3.7</b>	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;		OXI
	<b>3.8</b>	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;		OXI
	<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η κολυμβητική δεξαμενή στη μία πλευρά διαθέτει κλίση 0%.</li> <li>- Το ντους κολυμβητικής δεξαμενής είναι στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο.</li> </ul>			
<b>4</b>	<b>Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος</b>			
	<b>4.1</b>	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;		OXI
	<b>4.1.1</b>	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;	Δ/Ε	
	<b>4.1.2</b>	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	Δ/Ε	
	<b>4.1.3</b>	Ποιο το μήκος της;	Δ/Ε	
	<b>4.1.4</b>	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	Δ/Ε	
	<b>4.1.5</b>	Της η κλίση της ράμπας;	Δ/Ε	
	<b>4.2</b>	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;		OXI
	<b>4.3</b>	Χώρος Εστίασης	ΝΑΙ	
	<b>4.3.1</b>	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	<b>4.3.2</b>	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;	0,73μ	
	<b>4.3.3</b>	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;		OXI
	<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οι βάσεις τραπεζιών είναι τετράγωνες και δεν επιτρέπει σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα.</li> </ul>			

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		ΝΑΙ
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		1,96 x 2,00μ
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)		ΟΧΙ
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		ΟΧΙ
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	ΝΑΙ
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	ΟΧΙ
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		ΟΧΙ
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		ΟΧΙ
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ		0,70μ
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);		ΝΑΙ
<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η θύρα εισόδου ανοίγει εσωτερικά.</li> <li>- Ο χώρος υγιεινής ΑμεΑ βρίσκεται εντός του συγκροτήματος κοινόχρηστων W/C πελατών στο υπόγειο.</li> </ul>			
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		1,43x1,08μ
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		0,80μ
<b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η μονάδα διαθέτει 2 ανελκυστήρες πελατών, με διαστάσεις 1,43μ x 1,08μ</li> </ul>			
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		ΟΧΙ
<b>Παρατηρήσεις</b>			
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 452		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		Δες παρατηρήσεις
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		ΟΧΙ
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		ΟΧΙ
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		Δες παρατηρήσεις
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		ΟΧΙ

8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μΧ1,50μ;		NAI	
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;			OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; 0,07μ	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	1,00μ	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	NAI	
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	1,95 x 2,55μ	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	NAI	
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	0,50μ	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;		OXI
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;		OXI
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 <sup>η</sup> ανακλινόμενη χειρολαβή;		OXI
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
=	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,75μ.	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	NAI	
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI Ύψος; 0,40μ		OXI
	iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;	NAI	

			Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ	Ύψος; 0,47μ	
		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		ΝΑΙ
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		Δ/Ε
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		Δ/Ε
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;		ΟΧΙ
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

**Παρατηρήσεις:**

- Υπάρχουν 4 διαμορφωμένα δωμάτια ΑμεΑ και 7 με χειρολαβές.
- Η θύρα εισόδου του δωματίου είναι 0,84μ. ανοίγει εσωτερικά.
- Η θύρα εισόδου χώρου υγιεινής δωματίου ανοίγει εσωτερικά.
- Στα περισσότερα δωμάτια δεν υπάρχει προθάλαμος. Όπου υπάρχει, το πλάτος είναι 1,16μ.
- Το ερμάρι δωματίου διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,65μ.
- Υπάρχει ντους σε ορισμένα δωμάτια.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία της κ. Κωνσταντίνου Πιερή.