

## ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

| ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
| Όνομα Μονάδας:  | STAMATIA  |  |                  |
| Κατηγορία:  | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  |  |                  |
| Τάξη:   | 3*  |  |                  |
| Website:  | www.stamatiahotel.com   |  |                  |
| Διεύθυνση:  | 1 <sup>ης</sup> Οκτωβρίου 13, Αγία Νάπα   |  |                  |
| Ημερομηνία Ελέγχου:                                     | 25/10/17  |  |                  |
| <b>Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ</b>                     |   |  |                  |
| 1   | <b>Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ</b>  |  |                  |
| 1.1   | Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);                            | 2  |                  |
| 1.2   | Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;   | NAI  |                  |
| 1.3   | Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια)                   | NAI  |                  |
| 1.4   | Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;                | NAI  |                  |
| 1.5   | Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)                                  | NAI  |                  |
|   | <b>Παρατηρήσεις:</b><br>- Οι διαστάσεις χώρων ΑμεΑ είναι: 2,90μ x 2,60μ και 2,82μ x 3,00μ |  |                  |
| 2   | <b>Είσοδος</b>  |  |                  |
| 2.1   | Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;  | NAI  |                  |
| 2.2   | Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;   | 4  |                  |
| 2.3   | Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;  |  | OXI              |
| 2.4   | Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;  | NAI  |                  |
|   | 2.4.1   | Ποιο το μήκος της ράμπας;                    | Δες παρατηρήσεις |
|   | 2.4.2   | Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%) | Δες παρατηρήσεις |
|   | 2.4.3   | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;                | Δες παρατηρήσεις |
|   | 2.4.4   | Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;              | NAI              |

|   |       |  |  |  |       |     |
|---|-------|--|--|--|-------|-----|
| <b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Στην είσοδο υπάρχουν 2 ράμπες μήκους 3,10μ με κλίση 12% και μήκους 3,20μ + 2,30μ με κλίση 10%.</li> <li>- Στη ράμπα εισόδου δεν υπάρχει χειρολισθήρας αλλά γυάλινο περιτοίχισμα.</li> <li>- Το δάπεδο είναι μαρμάρινο με μεταλλικές ράγες.</li> </ul>       |       |  |  |  |       |     |
| <b>3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος</b>  |       |  |  |  |       |     |
|   | 3.1   | Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;  |  |  | ΝΑΙ   | 2   |
|   | 3.2   | Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;   |  |  | ΝΑΙ   |     |
|   | 3.3   | Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;  |  |  | ΝΑΙ   |     |
|   | 3.4   | Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;  |  |  |       | ΟΧΙ |
|   | 3.5   | Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;                                    |  |  |       | ΟΧΙ |
|   | 3.6   | Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;   |  |  | Δ/Ε   |     |
|   | 3.7   | Διατίθενται κατάλληλα τροχοκάθισμα για χρήση επί της παραλίας;   |  |  |       | ΟΧΙ |
|   | 3.8   | Διατίθενται κατάλληλα τροχοκάθισμα για είσοδο στη θάλασσα;   |  |  |       | ΟΧΙ |
| <b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η πρόσβαση στις κύριες διαδρομές εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου γίνεται μέσω ράμπας μήκους 2,10μ με κλίση 8%.</li> <li>- Το χαμηλότερο βάθος της κολυμβητικής δεξαμενής είναι 0,45μ.</li> <li>- Το ντους κολυμβητικής δεξαμενής έχει σκαλί 0,13μ.</li> </ul> |       |  |  |  |       |     |
| <b>4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος</b>  |       |  |  |  |       |     |
|   | 4.1   | Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;  |  |  |       | ΟΧΙ |
|   | 4.1.1 | Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;  |  |  | Δ/Ε   |     |
|   | 4.1.2 | Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;   |  |  | Δ/Ε   |     |
|   | 4.1.3 | Ποιο το μήκος της;   |  |  | Δ/Ε   |     |
|   | 4.1.4 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;  |  |  | Δ/Ε   |     |
|   | 4.1.5 | Της η κλίση της ράμπας;  |  |  | Δ/Ε   |     |
|   | 4.2   | Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;  |  |  |       | ΟΧΙ |
|   | 4.3   | Χώρος Εστίασης   |  |  | ΝΑΙ   |     |
|   | 4.3.1 | Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;  |  |  |       | ΟΧΙ |
|   | 4.3.2 | Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;   |  |  | 0,72μ |     |
|   | 4.3.3 | Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα; |  |  |       | ΟΧΙ |
| <b>Παρατηρήσεις:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Το μπουφέ έχει ύψος 0,88μ.</li> <li>- Δύο τραπέζια στην αίθουσα εστίασης είναι ελεύθερα από εμπόδια.</li> <li>- Οι βάσεις τραπεζιών είναι σε σταυροειδή σχήμα και δεν επιτρέπει σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα.</li> </ul>                    |       |  |  |  |       |     |

|  |   |   |                 |
|--|---|---|-----------------|
| 5  | Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ  |   |                 |
| 5.1  | Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;  |   | NAI             |
| 5.2  | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)  |   | 1,85 x<br>2,33μ |
| 5.3  | Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)   |   | NAI             |
| 5.4  | Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;  |   | NAI             |
|  | 5.4.1   | Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;  | NAI             |
|  | 5.4.2   | Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθήμενο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου; | NAI             |
| 5.5  | Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;  |   | NAI             |
|  | Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;  |   | OXI             |
|  | Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ   |   | 0,67μ           |
|  | Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.); |   | NAI             |
| Παρατηρήσεις:  |   |   |                 |
| 6  | Ανελκυστήρας  |   |                 |
| 6.1  | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)  |   | 1,20x1,90μ      |
| 6.2  | Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)  |   | 0,92μ           |
| Παρατηρήσεις:  |   |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η μονάδα διαθέτει 2 ανελκυστήρες πελατών ως ακολούθως: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Άνοιγμα θύρας 0,63μ με διαστάσεις 1,04μ x 1,01μ</li> <li>2. Άνοιγμα θύρας 0,75μ με διαστάσεις 1,01μ x 1,25μ</li> </ul> </li> </ul> |   |   |                 |
| 7  | Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;  |   | NAI             |
| Παρατηρήσεις   |   |   |                 |
| 8  | Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 103  |   |                 |
| 8.1  | Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ  |   | 6               |
| 8.2  | Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;  |   | OXI             |
| 8.3  | Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;   |   | NAI             |
| 8.4  | Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)  |   | 0,95μ           |
| 8.5  | Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;   |   | OXI             |

|      |  |  |              |     |
|------|--|--|--------------|-----|
| 8.6  | Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μX1,50μ; |  | NAI          |     |
| 8.7  | Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;                              |  |              | OXI |
| 8.8  | Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;                                 |  |              | OXI |
| 8.9  | Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;     |  |              | OXI |
| 8.10 | Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;                        |  | NAI          |     |
| 8.11 | Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI                      |  | Ύψος; 0,44μ  |     |
| 8.12 | Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος                        |  |              |     |
|      | 8.12.1   | Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)  | 0,84μ        |     |
|      | 8.12.2   | Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;  |              | OXI |
|      | 8.12.3   | Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;  |              | OXI |
|      | 8.12.4   | Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)   | 2,35 x 2,14μ |     |
|      | 8.12.5   | Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;   | NAI          |     |
|      | 8.12.6   | Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;  |              | OXI |
|      | 8.12.7   | Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;  | 0,27μ        |     |
|      | 8.12.8   | Χειρολαβές λεκάνης   |              |     |
|      | i  | Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;  |              | OXI |
|      | i  | Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;   | NAI          |     |
|      | ii   | Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 <sup>η</sup> ανακλινόμενη χειρολαβή;   | Δ/Ε          |     |
|      | 8.12.9   | Νιπτήρας   |              |     |
|      | i  | Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;   |              | OXI |
| =    | ii   | Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;   |              | OXI |
|      | iii  | Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.   |              |     |
|      | v  | Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);                     | NAI          |     |
|      | vi   | Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;  | NAI          |     |
|      | 8.12.10  | Ντους/ μπανιέρα  |              |     |
|      | i  | Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;   | NAI          |     |
|      | ii   | Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους;<br>Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις:<br>Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI<br>Ύψος; 0,40μ | NAI          |     |
|      | iii  | Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;   |              | OXI |

|  |  |      |  |       |     |
|--|--|------|--|-------|-----|
|  |  |      | Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ                                       | Ύψος; |     |
|  |  | iii  | Υπάρχουν χειρολαβές;   |       | ΝΑΙ |
|  |  | v    | Υπάρχει μπανιέρα;  |       | ΟΧΙ |
|  |  | vi   | Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα; |       | Δ/Ε |
|  |  | vii  | Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;   |       | Δ/Ε |
|  |  | viii | Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;     |       | ΟΧΙ |
|  |  | ix   | Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;                        |       | ΟΧΙ |

**Παρατηρήσεις:**

- Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει πλάτος 0,80μ. και ανοίγει εσωτερικά.
- Η λεκάνη είναι τοποθετημένη 0,27μ από τον τοίχο.
- Ο νιπτήρας είναι τοποθετημένος πάνω σε έπιπλο.
- Το ερμάρι δωματίου διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,70μ
- Η μονάδα διαθέτει ακουστική σήμανση μόνο στους διαδρόμους.
- Υπάρχουν τροχοκαθίσματα on-request με επιπλέον χρέωση.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία της κας Λένιας Τακούση.