

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

| ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | | | |
|---|--|--|-----|
| Όνομα Μονάδας: | SUNWING SANDY BAY VILLAGE | | |
| Κατηγορία: | ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | | |
| Τάξη: | Α' | | |
| Website: | www.ving.se | | |
| Διεύθυνση: | Λεωφόρος Νησί 75, Αγία Νάπα | | |
| Ημερομηνία Ελέγχου: | 28/4/17 | | |
| Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ | | | |
| 1 | Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ | | |
| 1.1 | Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ); | 5 | |
| 1.2 | Βρίσκονται κοντά στην είσοδο; | ΝΑΙ | |
| 1.3 | Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια); | ΝΑΙ | |
| 1.4 | Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια; | ΝΑΙ | |
| 1.5 | Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια) | ΝΑΙ | |
| | Παρατηρήσεις: - Οι διαστάσεις χώρων στάθμευσης ΑμεΑ είναι: 6,10μ x 3,00μ | | |
| 2 | Είσοδος | | |
| 2.1 | Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ; | ΝΑΙ | |
| 2.2 | Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος; | Δ/Ε | |
| 2.3 | Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου; | Δ/Ε | |
| 2.4 | Υπάρχει ράμπα στην είσοδο; | Δ/Ε | |
| | 2.4.1 | Ποιο το μήκος της ράμπας; | Δ/Ε |
| | 2.4.2 | Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%) | Δ/Ε |
| | 2.4.3 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; | Δ/Ε |
| | 2.4.4 | Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό; | ΝΑΙ |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------|---|-----|
| Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η είσοδος και ο χώρος στάθμευσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. | | | | | |
| 3 | Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος | | | | |
| | 3.1 | Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα; | NAI | 6 | |
| | 3.2 | Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου; | NAI | | |
| | 3.3 | Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή; | NAI | | |
| | 3.4 | Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα; | Δ/Ε | | |
| | 3.5 | Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ; | NAI | | |
| | 3.6 | Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία; | NAI | | |
| | 3.7 | Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας; | NAI | | |
| | 3.8 | Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα; | NAI | | |
| Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Εξωτερικά υπάρχει ράμπα μήκους 18,50μ και κλίσης 5%, η οποία συνδέει τους κοινόχρηστους χώρους με τα διαμερίσματα ΑμεΑ. - Σε κάθε μπλοκ διαμερισμάτων υπάρχει ράμπα μήκους 4,95μ και κλίσης 4%. - Το βάθος της κολυμβητικής δεξαμενής ξεκινά από κλίση 0%. - Στη παραλία που εκτείνεται μπροστά από τη μονάδα υπάρχουν διαθέσιμα τροχοκαθίσματα για χρήση στη παραλία και είσοδο στη θάλασσα, ιδιοκτησία της τοπική αρχής. | | | | | |
| 4 | Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος | | | | |
| | 4.1 | Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ; | | | OXI |
| | 4.1.1 | Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν; | Δ/Ε | | |
| | 4.1.2 | Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα; | | | OXI |
| | 4.1.3 | Ποιο το μήκος της; | Δ/Ε | | |
| | 4.1.4 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; | Δ/Ε | | |
| | 4.1.5 | Της η κλίση της ράμπας; | Δ/Ε | | |
| | 4.2 | Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ; | | | OXI |
| | 4.3 | Χώρος Εστίασης | NAI | | |
| | 4.3.1 | Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος; | | | OXI |
| | 4.3.2 | Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης; | 0,73μ | | |
| | 4.3.3 | Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα; | NAI | | |
| Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Ο πάγκος μπουφέ είναι σε χαμηλό ύψος για εξυπηρέτηση πελατών ΑμεΑ. - Το check-in στα δωμάτια γίνεται στο αεροδρόμιο και το check-in στο αεροδρόμιο γίνεται από το ξενοδοχείο. | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| 5 | Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ | | |
| 5.1 | Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ; | | ΝΑΙ |
| 5.2 | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ) | | 2,25 x 2,00μ |
| 5.3 | Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει) | | ΝΑΙ |
| 5.4 | Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ; | | ΝΑΙ |
| | 5.4.1 | Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; | ΝΑΙ |
| | 5.4.2 | Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθήμενο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου; | ΝΑΙ |
| 5.5 | Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι; | | ΝΑΙ |
| | Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; | | ΟΧΙ |
| | Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ | | 0,70μ |
| | Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.); | | ΝΑΙ |
| Παρατηρήσεις: - Η θύρα κοινόχρηστων χώρων υγιεινής έχει άνοιγμα 0,87μ και ανοίγει προς τα έξω. | | | |
| 6 | Ανελκυστήρας | | |
| 6.1 | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ) | | Δ/Ε |
| 6.2 | Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ) | | Δ/Ε |
| Παρατηρήσεις: | | | |
| 7 | Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί; | | Δ/Ε |
| Παρατηρήσεις: | | | |
| 8 | Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 323 | | |
| 8.1 | Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ | | 13 |
| 8.2 | Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ; | | ΝΑΙ |
| 8.3 | Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ; | | ΝΑΙ |
| 8.4 | Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ) | | 1,44μ |
| 8.5 | Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί; | | ΟΧΙ |

| | | | | |
|------|--|--|--------------|-----|
| 8.6 | Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μX1,50μ; | | NAI | |
| 8.7 | Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού; | | | OXI |
| 8.8 | Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού; | | | OXI |
| 8.9 | Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα; | | | OXI |
| 8.10 | Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι; | | NAI | |
| 8.11 | Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI | | Ύψος; 0,02μ | |
| 8.12 | Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος | | | |
| | 8.12.1 | Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ) | 0,88μ | |
| | 8.12.2 | Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; | NAI | |
| | 8.12.3 | Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα; | | OXI |
| | 8.12.4 | Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ) | 2,70 x 2,40μ | |
| | 8.12.5 | Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου; | NAI | |
| | 8.12.6 | Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας; | | OXI |
| | 8.12.7 | Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο; | 0,98μ | |
| | 8.12.8 | Χειρολαβές λεκάνης | | |
| | i | Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; | | OXI |
| | i | Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης; | | OXI |
| | ii | Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή; | Δ/Ε | |
| | 8.12.9 | Νιπτήρας | | |
| | i | Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι; | NAI | |
| = | ii | Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; | | OXI |
| | iii | Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ. | 0,63μ | |
| | v | Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.); | NAI | |
| | vi | Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού; | NAI | |
| | 8.12.10 | Ντους/ μπανιέρα | | |
| | i | Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο; | NAI | |
| | ii | Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI Ύψος; 0,48μ | | OXI |
| | iii | Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; | NAI | |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-------|-------|
| | | | Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ | Ύψος; | 0,40μ |
| | | iii | Υπάρχουν χειρολαβές; | | ΝΑΙ |
| | | v | Υπάρχει μπανιέρα; | | ΟΧΙ |
| | | vi | Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα; | | ΝΑΙ |
| | | vii | Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας; | | ΟΧΙ |
| | | viii | Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης; | | ΝΑΙ |
| | | ix | Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ; | | ΝΑΙ |

Παρατηρήσεις:

- Η θύρα εισόδου του διαμερίσματος έχει πλάτος 0,87μ.
- Το ερμάρι διαμερίσματος διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,64μ. Υπάρχουν όμως και ορισμένα χαμηλά ράφια.
- Η λεκάνη στον χώρο υγιεινής βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 0,50μ και δεν υπάρχει 2^η ανακλινόμενη χειρολαβή αλλά σε απόσταση 0,17μ βρίσκεται πάγκος του νιπτήρα με τοιχαράκι.
- Στο ντους υπάρχει χειρολαβή μόνο σε μία πλευρά.
- Το τροχοκάθισμα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος με επιπλέον χρέωση.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Νίκου Ψαρά.