


ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Όνομα Μονάδας:	ΤΕΤΥΚ		
Κατηγορία:	ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ		
Τάξη:	Α'		
Website:	www.tetyk.com.cy		
Διεύθυνση:	Θάλειας 6, Παραλίμνι		
Ημερομηνία Ελέγχου:	3/11/17		
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ			
1	Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ		
1.1	Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30x5μ);	2	
1.2	Βρίσκονται κοντά στην είσοδο;	NAI	
1.3	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια);	NAI	
1.4	Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια;	NAI	
1.5	Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια)	NAI	
	Παρατηρήσεις: - Οι διαστάσεις χώρων στάθμευσης ΑμεΑ είναι: 3,30μ x 4,00μ		
2	Είσοδος		
2.1	Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;	NAI	
2.2	Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος;	4	
2.3	Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;	NAI	
2.4	Υπάρχει ράμπα στην είσοδο;	NAI	
	2.4.1	Ποιο το μήκος της ράμπας;	8,80μ
	2.4.2	Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%)	7%
	2.4.3	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;	NAI
	2.4.4	Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό;	NAI

Παρατηρήσεις: - Υπάρχει υψομετρική διαφορά 0,02μ στην είσοδο. - Υπάρχει χειρολισθήρας εισόδου μόνο στη μία πλευρά.					
3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος					
	3.1	Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα;	NAI	2 + 2	
	3.2	Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου;	NAI		
	3.3	Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή;	NAI		
	3.4	Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;			OXI
	3.5	Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ;			OXI
	3.6	Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;			OXI
	3.7	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;			OXI
	3.8	Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;			OXI
Παρατηρήσεις: - Από το κυρίως κτήριο προς τον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής υπάρχουν 3 ράμπες με κλίση 6%.					
4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος					
	4.1	Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;	NAI		
	4.1.1	Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν;		4	
	4.1.2	Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;	NAI		
	4.1.3	Ποιο το μήκος της;		4,30μ	
	4.1.4	Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;		NAI	
	4.1.5	Της η κλίση της ράμπας;		7%	
	4.2	Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;			OXI
	4.3	Χώρος Εστίασης	NAI		
	4.3.1	Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος;			OXI
	4.3.2	Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης;		0,72μ	
	4.3.3	Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα;	NAI		
Παρατηρήσεις: - Η ράμπα εσωτερικά (από προθάλαμο προς χώρο υποδοχής) είναι διαμορφωμένη όπως πιο κάτω:					
 <p>The diagram shows a rectangular box containing the text '4,30μ κλίση 7%' with an arrow pointing to a curved, semi-circular ramp structure.</p>					

5	Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ		
5.1	Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;		NAI
5.2	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη διάσταση 1.6μ)		1,95 x 1,90μ
5.3	Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)		NAI
5.4	Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ;		NAI
	5.4.1	Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI
	5.4.2	Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθημένο σε τροχόκαθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου;	NAI
5.5	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;		NAI
	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ		0,60μ
	Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχόκαθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);		NAI
	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Η θύρα κοινόχρηστων χώρων υγιεινής έχει άνοιγμα 0,90μ και ανοίγει προς τα έξω. - Το κοινόχρηστο W/C ΑμεΑ βρίσκεται εντός του συγκροτήματος κοινόχρηστων W/C πελατών. - Υπάρχουν 2 ανακλινόμενες χειρολαβές. 		
6	Ανελκυστήρας		
6.1	Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ)		
6.2	Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ)		
	Παρατηρήσεις:		
7	Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί;		NAI
	Παρατηρήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Χαλί και κεραμικό. 		
8	Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας: 007		
8.1	Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ		1
8.2	Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;		NAI
8.3	Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ;		NAI
8.4	Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ)		0,90μ
8.5	Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;		OXI

8.6	Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκάθισματος 1,50μX1,50μ;		NAI	
8.7	Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού;		NAI	
8.8	Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;			OXI
8.9	Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;			OXI
8.10	Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι;		NAI	
8.11	Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; NAI		Ύψος; 0,025μ	
8.12	Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος			
	8.12.1	Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ)	0,85μ	
	8.12.2	Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή;	NAI	
	8.12.3	Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;		OXI
	8.12.4	Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ)	2,66 x 2,76μ	
	8.12.5	Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;	NAI	
	8.12.6	Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;		OXI
	8.12.7	Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο;	0,45μ	
	8.12.8	Χειρολαβές λεκάνης		
	i	Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;	NAI	
	i	Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;	NAI	
	ii	Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή;	NAI	
	8.12.9	Νιπτήρας		
	i	Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι;	NAI	
=	ii	Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;		OXI
	iii	Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ.	0,65μ	
	v	Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.);	NAI	
	vi	Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού;	NAI	
	8.12.10	Ντους/ μπανιέρα		
	i	Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο;	NAI	
	ii	Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; OXI Ύψος; 0,48μ	NAI	
	iii	Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν;		OXI

			Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ	Ύψος;	Δ/Ε
		iii	Υπάρχουν χειρολαβές;		ΝΑΙ
		v	Υπάρχει μπανιέρα;		ΟΧΙ
		vi	Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα;		Δ/Ε
		vii	Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;		Δ/Ε
		viii	Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης;		ΟΧΙ
		ix	Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για κατέλκυση ΑμεΑ;		ΟΧΙ

Παρατηρήσεις:

- Η θύρα εισόδου του διαμερίσματος έχει πλάτος 0,88μ.
- Το ερμάρι διαμερίσματος διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,56μ.

Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης

Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού

Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Γιαννάκη Λυθραγκομίτη.